

Auswahlblatt Direktversorgung Inhouseversorgung / Mieterstrommodell zur Belieferung Dritter

<p><input type="checkbox"/> Messkonzept Nr. 13</p> <p>Eine Sammelschiene, Abrechnung mit Berechnungsformel</p>	<p><input type="checkbox"/> Messkonzept Nr. 14</p> <p>Zwei Sammelschienen, Abrechnung ohne Berechnungsformel</p>																		
<p><input type="checkbox"/> Messkonzept Nr. 15</p> <p>Eine Sammelschiene, verschiedene Erzeugungen Abrechnung mit Berechnungsformel</p>	<p><input type="checkbox"/> Messkonzept Nr. 16</p> <p>Abrechnung ohne Berechnungsformel Marktteilnehmer auf eigener Sammelschiene</p>																		
<p><input type="checkbox"/> Messkonzept Nr. 17</p> <p>PV- Eigenverbrauch und Belieferung eines Dritten mit EEG-Förderung Mieterstrom; begrenzt auf 2 WE</p>	<p>Legende:</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Ein-Richtungszähler</td> <td></td> <td>Zwei-Richtungszähler</td> <td></td> <td>Ein-Richtungszähler mit Rücklaufsperr</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MSB-Zähler für Bezug (und ggf. Einspeisung)</td> <td></td> <td>MSB-Erzeugungszähler</td> <td></td> <td>Zähler Inhouseversorgung/ Mieterstrom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Erzeugungsanlage</td> </tr> </table> <p>Angaben zur Erzeugungsanlage:</p> <p>Betreiber der Anlage <input type="text"/></p> <p>Standort der Anlage <input type="text"/></p> <p>Bitte zutreffendes Konzept ankreuzen.</p>		Ein-Richtungszähler		Zwei-Richtungszähler		Ein-Richtungszähler mit Rücklaufsperr		MSB-Zähler für Bezug (und ggf. Einspeisung)		MSB-Erzeugungszähler		Zähler Inhouseversorgung/ Mieterstrom						Erzeugungsanlage
	Ein-Richtungszähler		Zwei-Richtungszähler		Ein-Richtungszähler mit Rücklaufsperr														
	MSB-Zähler für Bezug (und ggf. Einspeisung)		MSB-Erzeugungszähler		Zähler Inhouseversorgung/ Mieterstrom														
					Erzeugungsanlage														

Achtung:

- Alle Messkonzepte, außer Messkonzept Nr. 17, können auch ohne Erzeugungsanlagen angewendet werden. Bei der Anmeldung bitte vermerken.
- Die allgemeinen Hinweise zu den Messkonzepten aus den beiden Messkonzeptdateien 1-6 und 7-11 sind weiterhin uneingeschränkt gültig.
- Alternative Messkonzepte sind für Inhouseversorgungen / Mieterstrommodell nicht abrechenbar.
- Bei einem physikalischen Bezug > 100.000 kWh über Z₁ oder den Marktteilnehmerzählern oder EZA > 100 kW sind die entsprechenden Zähler als RLM auszuführen. Ausgenommen ist hiervon das Messkonzept Nr. 17.

Hinweis zur Kombination LGZ (Z1) – SLP (Zmkt) bei den Varianten mit Berechnungen auf Z1

Da für die Unterzähler (Marktteilnehmer) SLP-Zähler mit jährlicher Ablesung eingesetzt werden, besteht die Herausforderung in der Verrechnung unterschiedliche Messergebnisse, die miteinander verrechnet werden müssen (LGZ mit viertelstunden Leistungswerten/monatlicher und SLP mit Arbeit/jährlicher Abrechnung). Dies führt beim Summenzähler regelmäßig dazu, dass die abgerechnet Restbezugsenergiemenge je Zeiteinheit vom tatsächlichen Verbrauchsverhalten der Anlage abweichen und die am Summenzähler abgerechnete Energiemenge nicht errechnet bzw. nachvollzogen werden kann.